



案例：
某消防機構人員，某日受邀做「火災逃生防護演練」，在實施以「逃生緩降機」自高樓逃離火場演練時，不幸發生緩降機纜繩斷裂情事，肇致該名消防隊員墜落重傷之意外。



機關安全維護小學堂

小叮嚀：定期安全督導檢查，為先期發掘潛存影響安全因素，弭患於未然的重要手段，若平日疏於檢查與保養，在緊急狀況時，非但無法發揮預期救援功能，反而成為救災的絆腳石。